



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2024 № 691
пгт Верх-Нейвинский

Об утверждении Порядка предоставления территориальной избирательной комиссии альтернативного источника электроснабжения

В целях обеспечения бесперебойной работы комплексов средств автоматизации государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в период подготовки и проведения выборов различного уровня, руководствуясь Уставом городского округа Верх-Нейвинский, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок предоставления территориальной избирательной комиссии альтернативного источника электроснабжения (далее – Порядок) (приложение).


2. Главе городского округа Верх-Нейвинский в период подготовки и проведения выборов при перерывах в работе центрального электроснабжения помещений территориальной избирательной комиссии руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Рекомендовать аварийно-диспетчерской службе Новоуральского РКЭС акционерного общества «Облкоммунэнерго» в период подготовки и проведения выборов при перерывах в работе центрального электроснабжения помещений территориальной избирательной комиссии предоставить альтернативный источник электроснабжения. В своих действиях руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верх-Нейвинский.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по ЖКХ, муниципальному имуществу, благоустройству) городского округа Верх-Нейвинский.

Глава городского округа
Верх-Нейвинский



Н.Н. Щекалев

**Порядок предоставления территориальной избирательной комиссии
альтернативного источника электроснабжения**

1. Настоящий Порядок предоставления территориальной избирательной комиссии альтернативного источника электроснабжения (далее – Порядок) определяет алгоритм действий предоставления территориальной избирательной комиссии альтернативного источника электроснабжения при возникновении перерыва в работе электроснабжения помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы»).

2. Целью Порядка является обеспечение, в период подготовки и проведения выборов различного уровня, бесперебойной работы КСА ГАС «Выборы».

3. При прекращении подачи центрального электроснабжения в помещении территориальной избирательной комиссии, за обеспечение работы КСА ГАС «Выборы» отвечают председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Верх-Нейвинский и ответственное лицо, назначенное администрацией городского округа Верх-Нейвинский.

4. При прекращении подачи централизованного электроснабжения в помещение, в котором установлен КСА ГАС «Выборы», председатель территориальной избирательной комиссии предпринимает действия по переводу КСА ГАС «Выборы» на электроснабжение от аккумуляторной батареи.

5. Председатель территориальной избирательной комиссии незамедлительно оповещает назначенное ответственное лицо администрацией городского округа Верх-Нейвинский, на территории которой размещен КСА ГАС «Выборы», о прекращении подачи централизованного электроснабжения в помещение, в котором установлен КСА ГАС «Выборы».

6. Ответственное лицо администрации городского округа Верх-Нейвинский незамедлительно передает информацию о прекращении централизованного электроснабжения помещения, в котором установлен КСА ГАС «Выборы»:

1) диспетчеру Новоуральского РКЭС акционерного общества «Облкоммунэнерго» по телефону: 89193709719;

2) в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Верх-Нейвинский по телефонам:

- (34370) 5-94-01, 5-94-02, 112;

3) главе администрации городского округа Верх-Нейвинский.

7. Рекомендуются аварийным бригадам Новоуральского РКЭС акционерного общества «Облкоммунэнерго после поступления диспетчеру сообщения об отключении централизованного электроснабжения в помещении, в котором установлен КСА ГАС «Выборы», доставить альтернативный источник электроснабжения (передвижной, бензиновый, однофазный генератор напряжением 220 Вольт, мощностью 8,0 киловатт) в течение 30 минут и осуществить присоединение КСА ГАС «Выборы» к генератору посредством штепсельной розетки. Подключение КСА ГАС «Выборы» к электроудлинителю рекомендуется осуществлять ответственному лицу территориальной избирательной комиссии.

8. Ответственное лицо администрации городского округа Верх-Нейвинский передает в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Верх-Нейвинский информацию о подключении КСА ГАС «Выборы» к альтернативному источнику электроснабжения, о восстановлении централизованного электроснабжения помещения, в котором расположен КСА ГАС «Выборы».

9. Хранение, содержание альтернативного источника электроснабжения осуществляется собственником в соответствии с действующим законодательством.

10. Информация об ответственных лицах администрации городского округа Верх-Нейвинский, территориальной избирательной комиссии, номерах контактных телефонов ответственных лиц, местах расположения КСА ГАС «Выборы» направляется в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Верх-Нейвинский, Новоуральский РКЭС акционерного общества «Облкоммунэнерго» непосредственно перед началом подготовки и проведением каждой избирательной кампании.